

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

660049 г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28 (ond13@mchskrsk.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по г. Минусинску и Минусинскому району

662608 Красноярский край, г. Минусинск ул. Обороны, 2 т.5-15-39 ond\_minus@mail.ru

Минусинский район,  
с. Кавказское, ул. Калинина, д. 39  
(место составления акта)

“ 19 ” мая 20 21 г  
(дата составления акта)  
13 часов 00 минут  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 30

По адресу/адресам: Российская Федерация, Красноярский край, Минусинский район, с. Кавказское, ул. Калинина, д. 39

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки от 23 апреля 2021 года № 30 выданного заместителем главного государственного инспектора г. Минусинска и Минусинского района по пожарному надзору Саковичем Р.М.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Кавказская средняя общеобразовательная школа №8 (далее МКОУ Кавказская СОШ № 8)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 29 ” апреля 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3  
“ 17 ” мая 20 21 г. с 14 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность 4  
“ 19 ” мая 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня, 10 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Минусинску и Минусинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной проверки) лично, получил 23 апреля 2021 г. директор МКОУ Кавказская СОШ № 8 Дмитриенко О.Н.

(фамилии, инициалы, дата, время)



(подпись)



Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
**не требуется**

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: **Абрамова Оксана Викторовна государственный инспектор ОНД и ПР г. Минусинска и Минусинского района по пожарному надзору**

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал: **директор МКОУ Кавказская СОШ №8 (дошкольная ступень) Дмитриенко Олег Николаевич**

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: ***выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов, характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):***

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Система автоматической пожарной сигнализации и система эвакуации людей при пожаре на объекте введена в эксплуатацию 21 мая 2008 года, что является предельным состоянием её эксплуатации предусмотренно й заводом-изготовителем оборудования.	<p>п. 54 ППР в РФ Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.</p> <p>При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.</p> <p>На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной</p>	директор МКОУ Кавказская СОШ Дмитриенко О.Н.

		<p>защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.</p> <p>При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.</p> <p>Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.</p> <p>На основании</p> <p><b>п. 5.1.7 Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54101-2010 «Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» при достижении предельного состояния (срока службы), система АПС и ее составные части подлежат выводу из эксплуатации и списанию.</b></p> <p><b>п. 2.15 (Паспорт ИП 212-41М)</b></p>	
2.	<p>Наружные эвакуационные лестницы не соответствуют требованиям, имеют уклон 1:1, ширина лестницы 73 сантиметра</p>	<p><b>ч. 3 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</b></p> <p>К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.</p> <p><b>СП 1. 13130.2020, п. 5.2.1</b> Уклон наружных открытых лестниц, используемых для эвакуации, в зданиях детских дошкольных учреждений должен составлять не более 45°. Ширину указанных лестниц допускается выполнять не менее 0,8 м.</p> <p><b>СП 1. 13130.2020 п. 4.4.3</b> Уклон лестниц на путях</p>	<p>директор МКОУ Кавказская СОШ Дмитриенко О.Н.</p>




		эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1, а ширина проступи - как правило, не менее 25 см, за исключением наружных лестниц; высота ступени - не более 22 см и не менее 5 см.	
3.	Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил	<b>п. 2 (ППР в РФ)</b> В отношении каждого здания, сооружения (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства) руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем (далее – руководитель организации) или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.	директор МКОУ Кавказская СОШ Дмитриенко О.Н.


Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1.	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
2.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 марта 2021 г. № 1479 «О противопожарном режиме» (ППР в РФ)
3.	ГОСТ Р 54101-2010. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2010 г. N 768-ст
4.	СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки): 19.05.2021 г.

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Приложение к акту № 30 от 19.05.2021г. «Краткая характеристика объекта» - на 2 л., в 1 экз;
2. Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 30/1/1-3 на 4 л., в 1 экз.;

**Государственный инспектор  
г. Минусинска и Минусинского района  
по пожарному надзору**



**О.В. Абрамова**

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
**директора МКОУ Кавказская СОШ № 8 Дмитриенко О.Н.**

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 19 ” мая 20 21 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефон доверия: Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 8 (391) 227-09-19



## **1. Краткая характеристика пожарной опасности объекта:**

МКОУ Кавказская СОШ №8 (дошкольная ступень) зарегистрировано в налоговом органе 28.10.2002 года (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 24 № 000854246). Согласно устава, учредителем детского сада является администрация Минусинского района Красноярского края. В соответствии со свидетельством о государственной регистрации права от 27 мая 2010 года № 24 ЕИ 649289 помещения детского сада закреплено за МКОУ Кавказская СОШ №8 на праве оперативного управления. Детский сад имеет право на ведение общеобразовательной деятельности в соответствии с программой дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности (Лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный № 5141-Л от 16 мая 2011 г., серия А № 0000335). Проектная вместимость детского сада – 90 детей, в настоящее время детский сад посещает 38 детей. В детском саду установлен следующий режим работы: с 7.30 до 18.00 часов – пятидневная рабочая неделя, без ночного пребывания.

**Детский сад** расположен в правом крыле здания по адресу: Красноярский край, Минусинский район, с. Кавказское, ул. Калинина, д. 39.

Территория детского сада огорожена забором, очищена. Подъездные пути и подъезды для пожарной техники не загромождены. На расстоянии 60 метров от здания находится пожарный гидрант. На стене здания вывешен указатель пожарного гидранта с указанием направления расположения и расстояния до него. Левую часть здания занимают жилые квартиры, выданные в собственность владельцам, которые разделены от помещений сада противопожарными перегородками.

Здание детского сада двухэтажное, второй степени огнестойкости. Стены кирпичные, кровля шиферная по деревянной обрешетке. Класс конструктивной пожарной опасности К0. Телефонная связь имеется. С каждого этажа здания имеется два эвакуационных выхода непосредственно наружу. Двери эвакуационных выходов открываются по направлению выхода из здания. Дверные полотна эвакуационных выходов оборудованы легко открывающимися запорами, что обеспечивает людям внутри здания возможность свободного открывания дверей изнутри. Из спального помещения второго этажа имеется два эвакуационных выхода. На путях эвакуации вывешены предписывающие знаки. Планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара в фотолюминисцентном исполнении вывешены на видных местах. Освещение осуществляется светильниками с лампами накаливания и люминесцентными лампами дневного света. Электросветильники закрыты плафонами, предусмотренными конструкцией светильника. На случай отключения электроэнергии у обслуживающего персонала имеются электрические фонари в количестве 2 штук. Отопление водяное, централизованное.

Помещения детского сада оборудованы установкой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. На объекте хранятся исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (проект АУПС 215/08 – АУСПС). Заключен муниципальный контракт №ТО-215/21 на выполнение работ по техническому обслуживанию систем пожарной автоматики с «ММГО ВДПО» от 14.01.2021г. Ежеквартально проводится проверка работоспособности средств противопожарной защиты.



Системы пожарной сигнализации обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. В настоящее время подключена на пульт отдельного поста пожарной части № 11 6 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

В здании внутреннее противопожарное водоснабжение не предусмотрено. Помещения укомплектованы первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в количестве 7 штук, марки ОП-4 (5 штук), ОП-8 (3 штуки) которые находятся на видных легкодоступных местах, на корпусах огнетушителей нанесены порядковые номера. При осмотре было установлено, что огнетушители опломбированы, не имеют трещин, сколов, с непросроченным сроком годности. Проводиться ежегодная проверка состояния огнетушителей.

Ведется журнал инструктажей, инструктаж по мерам пожарной безопасности с персоналом проводится. Журнал учета первичных средств пожаротушения ведется. Инструкция по мерам пожарной безопасности разработана и утверждена. Имеются приказы о назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности.

Заместителем директора МКОУ Кавказская СОШ №8 (дошкольная ступень) назначена Козина В.А., которая прошла обучение по программе пожарно-технического минимума.

Организовано обучение по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации, с ответственными лицами за пожарную безопасность в отдельных помещениях школы, сторожами. Специальные программы согласованы территориальными органами государственного пожарного надзора. Со всеми работниками проводятся инструктажи по пожарной безопасности, о чем делается запись в журнале учета инструктажей по пожарной безопасности. Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил.

Заместитель директора МКОУ Кавказская СОШ №8 (дошкольная ступень) Козина Валентина Александровна прошла обучение в объеме пожарно – технического минимума в «Краевом центре подготовки кадров строительства, ЖКХ и энергетики» что подтверждается квалификационным удостоверением. Тренировки по эвакуации детей проводятся регулярно, что фиксируется актами о противопожарных тренировках (акт от 14.02.2020).

Государственный инспектор г. Минусинского  
района по пожарному надзору



О.В. Абрамова

Директор МКОУ Кавказская СОШ № 8

Н.С. Дмитриенко